

PID:
12200004
CID:
CN.M00059

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021
GHG N° 011 O

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

PYRONIX LIMITED
SECURE HOUSE, BRAITHWELL WAY, HELLABY
S66 8QY ROTHERHAM
GB - United Kingdom

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA



Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

per i seguenti prodotti

**Inviatori di messaggi su linea
commutata
(Mod. DIGI-1200)**

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

for the following products

*Alarm transmission systems using
the public switched telephone
network
(Model DIGI-1200)*

Emesso il / Issued on **2012-10-19**

Aggiornato il / Updated on **2015-03-18**

Sostituisce / Replaces **2013-11-28**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2012-10-19
Aggiornato il / Updated on 2015-03-18
Sostituisce / Replaces 2013-11-28

Prodotto | Product

Inviatori di messaggi su linea commutata ***Alarm transmission systems using the public switched*** ***telephone network***

Concessionario | Licence Holder

PYRONIX LIMITED
SECURE HOUSE, BRAITHWELL WAY, HELLABY
S66 8QY ROTHERHAM
GB - United Kingdom

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PL.M000BP C03562413

S66 8QY ROTHERHAM

United Kingdom

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
EN 50136-2:2013
EN 50131-3:2009

Standards

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
EN 50136-2:2013
EN 50131-3:2009

Rapporti | Test Reports

SS14A0327192-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Modello | Model **DIGI-1200**
Criteri di prestazione | Performance criteria **SP 2**
Tensione nominale alimentazione | Rated supply voltage **12 V**
Numero canali | Number of channels **4**
Numeri telefonici predisposti | Programmable telephone numbers **2**
Tipo di messaggio | Type of message **digitale, sms/digital, sms**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M0070Q

Marca | Trade mark **PYRONIX**
Modello | Model **DIGI-1200**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Scheda comunicatore telefonico PSTN (c.s. RPCB427 vF) installata all'interno dell'involucro della centrale di controllo e segnalazione.
La scheda comunicatore telefonico è da utilizzare solo con la centrale di controllo e segnalazione mod. ENFORCER 32-WE

Telephonic communicator board PSTN (pwb RPCB427 vF) fitted inside the control and indicating equipment.
Telephonic communicator board can be used only with control and indicating equipment type ENFORCER 32-WE.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2012-10-19**

Aggiornato il | Updated on **2015-03-18**

Sostituisce | Replaces **2012-10-19**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M000W6

EMP.122000.DA20

Importo modelli IMQ - apparecchi teletrasmissione - 1220 - Dispositivi di allarme | IMQ models - 1220 - Alarm devices

1

IMQ S.p.A.

Annex to Approval Certificate No. CA12.01350

Issue 2

Date: 2015-03-18

Page 1 of 1

List of critical components					
Object/part No.	Manufacturer/ Trademark	Type/model	Technical data	Standard	Mark(s) of conformity
TNV-3 Relay (K1)	IMO PRECISION CONTROLS	EM2H-CWL-12VDC	2A, 30Vdc; 1A, 125Vac	UL 60947	cURus
TNV-3 Relay (K1) (1)	OKO (Anglia Components Ltd)	47W/6H	Coil: 12V, Contact: AC0.5A, 125V, 60VA	ANSI/UL 60947-1; ANSI/UL 60947-4-1A,	UR (E155971) Tested in appliance
TNV-3 Optical insulator (U10)	LITELINK	CPC5621A	Isolation voltage: 1500V	—	Tested in appliance

(1) Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics.

Unless otherwise stated (1), the above component can not be replaced without IMQ authorization.

IMQ S.p.A.
 20138 Milano – Via Quintiliano n. 43