



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 104512 vom/ dated 14.10.2014

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Montageanleitung	Rev. A	06.09.2004	7
Stromlaufplan	AD 700	10.05.2004	1
Bestückungsplan		15.10.2004	2
Layoutzeichnung		05/2003	2
Stückliste	AD 700 Revision: A	07.05.2003	1
Stückliste	AD700	15.10.2004	3
Konstruktionszeichnung:			
- Mikrofon	AD700	06.11.1999	1
- Gehäuse	AD700 Base	06.11.1999	1
- Gehäuse	AD700 Base	15.10.2004	1
- Gehäuse	AD700 Cover	06.11.1999	1
- Gehäuse	AD700 Cover	15.10.2004	1
- Mikrofonhalter	Primo	15.10.2004	1
- Mikrofonhalter	3-703-3	15.10.2004	1
- Halter	3-703-1	15.10.2004	1
- LED-Halter	3-703-2	15.10.2004	1
Datenblätter:			
- Relais	OptoMos CPC1030N Clare	15.10.2004	5
- Mikrofone	EM-100L 2C-5539	24.08.1992	3
- Sabotageschalter	DTS-6	15.10.2004	2



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 104512 vom/ dated 14.10.2014

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Das minimale/maximale Gesamtraumvolumen von 20 m³ bis 240 m³ darf nicht unter- oder überschritten werden. Gegebenenfalls müssen räumliche Trennungen (z.B. Verbindungstüren) in die Zwangsläufigkeit einbezogen werden.
2. Der minimale/maximale Überwachungsradius darf 1,0 m bis 9,0 m nicht unter- oder überschreiten.
3. Das zu überwachende Glas darf eine Glasdicke von 3 mm bis 6 mm nicht unter- oder überschreiten.
4. Die zu überwachende Glasfläche darf 0,09 m² (30 cm x 30 cm) bzw. 18 m² (3 m x 6 m) nicht unter- oder überschreiten.
5. Die melderseitige Verglasung darf nicht aus Verbundglas, Alarmdrahtglas, gehärtetem Sicherheitsglas, drahtverstärktem Glas o. ä. bestehen.
6. Die melderseitige Verglasung darf nicht beklebt werden (z. B. mit Splitterschutzfolien, Transparenten o. ä.).
7. Es dürfen sich keine Vorhänge, Rollläden o. ä. zwischen Melder und zu überwachender Verglasung befinden. Es ist eine direkte Sichtverbindung zwischen Melder und zu überwachender Verglasung sicherzustellen.
8. Der Dip-Schalter 6 "Selbsttest" darf nur für Servicezwecke auf "on" geschaltet werden.