

MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES - DETECTION D'INTRUSION
ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT - INTRUSION DETECTION
CERTIFICAT / CERTIFICATE

N° DE CERTIFICAT / CERTIFICATE N°
N°2621100016B0
RECONDUCTION / RENEWAL

UTC Fire & Security France S.A.S.
4, rue Edmond Michelet
ZA Fontaine du Vaisseau
93360 NEUILLY PLAISANCE
FRANCE

DATE DE FIN DE VALIDITE / EXPIRATION DATE
23/09/2017

Lieu(x) de fabrication / For its factory located in :
000191P2


est autorisée à apposer les marques NF et A2P sur le produit selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF324-H58 (rév. 9) / Is allowed to affix NF and A2P certification marks on the following product, according to the NF324-H58 (rev 9) certification standard:

Marque commerciale / Trade Mark :	GUARDALL
Référence commerciale / Model :	6540
Type de produit / Product type :	Détecteur de Mouvement à Infrarouge Passif / Passive Infrared Motion Detector
Gamme / Product line :	VALUE LINE

Ce certificat atteste / This certificate attests that :

- que les produits désignés sont conformes aux normes listées en page(s) suivante(s) et aux spécifications complémentaires qui leurs sont applicables, tel que spécifié dans le référentiel de certification NF 324 – H 58,
designated products are in compliance with standards listed following page(s) and complementary applicable specifications as described in the NF324-H58 certification standard,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 324 – H 58
the quality system has been assessed according to the NF324-H58 certification standard

Caractéristiques certifiées essentielles / Main certified characteristics

Niveau de sécurité Security level:	 GRADE 2 + RTC	Alimentation Principale Prime power source:	12V
Liaisons avec le système Links to system:	Filaire Wire Loops	Autonomie (si radio) Stand-by time (if radio):	Non Applicable Not Applicable
Classe d'environnement Environmental class:	II	Autosurveillance Tamper detection:	Ouverture-Réorientation- Champ Magnétique Opening-Reorientation detection-Magnetic field resistance
Caractéristiques de détection Detection characteristics :	Portée Max. Max. Range	Largeur Max. Max. Width	Angle Max. Max. Angle
Couverture de détection Detection coverage :	12 m	16 m	90°

Synthèse des normes produits appliquées / Summary of applied products standards

NF EN 50131-2-2, RTC 50131-2-2

La liste des composants associés à ce produit figure en annexe à ce certificat. The component list for the above mentioned product can be found in the appendix.

Ce certificat n'est valable qu'accompagné de son annexe et sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification et le CNPP cert qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF, au référentiel général H0 de la marque A2P et au référentiel de certification NF 324 – H 58. This certificate is only valid with the attached appendix hereafter and subject to control results performed by AFNOR Certification and CNPP Cert. who can take the appropriate sanction according to the general rules of NF mark, the H0 standard-special regulations for A2P mark and the NF324-H58 certification standard.

Il annule et remplace tout certificat antérieur. This certificate cancels and replaces any previous certificate.

MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES - DETECTION D'INTRUSION
ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT - INTRUSION DETECTION

Liste des composants répertoriés / List of identified components

Référence / Reference	Désignation / Designation	N° Composant / Component N°
6540	Détecteur / Detector	262110-12
LENS005	Lentille grand angle / wide angle lens	262110-08
LENS008 : 6545-LR	Lentille longue portée / long range lens	262110-13
LENS006 : 6545-CL	Lentille rideau / curtain lens	262110-14
HSG224 : 6545-BR	Rotule de montage / swivel-mount bracket	262110-09
HSG223 : 6545-BR	Support de montage mural / mural bracket	262110-10
HSG222 : 6545-BR	Support de montage plafond / ceiling bracket	262110-11

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur www.marque-nf.com et www.cnpp.com

The validity of this certificate can be checked on the following websites www.marque-nf.com and www.cnpp.com.