



# Zertifikat

über die

## Anerkennung

von

## Bauteilen und Systemen

*Inhaber der Anerkennung:*

VABO NV

Boterbosstraat 20

BE-3550 Heusden-Zolder

**Die Anerkennung**  
umfasst nur das angegebene  
Bauteil/System  
in der zur Prüfung  
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen  
nach Anlage 1,
- dokumentiert in den  
technischen Unterlagen  
nach Anlage 2,
- zur Verwendung  
in den angegebenen  
Einrichtungen  
der Brandschutz- und  
Sicherungstechnik.  
Bei der Anwendung  
des Gegenstandes der  
Anerkennung sind  
die Hinweise/Bemerkungen  
nach Anlage 3  
zu beachten.

Die Gültigkeit  
der Anerkennung kann  
auf Antrag  
verlängert werden.  
Antrag auf Verlängerung  
ist spätestens 6 Monate  
vor Ablauf der  
Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf  
nur unverändert und mit  
sämtlichen Anlagen  
vervielfältigt werden.  
Alle Änderungen  
der Voraussetzungen  
für die Anerkennung  
sind der VdS-  
Zertifizierungsstelle  
– mitsamt den erforderlichen  
Unterlagen – unverzüglich  
zu übermitteln.

Eine Werbung mit der  
VdS-Anerkennung des  
Produktes muss den Inhalt  
des Zertifikates korrekt  
wiedergeben und darf nicht  
auf wettbewerbsrechtswidrige  
Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 107020	4	26.04.2007	13.07.2011

*Gegenstand der Anerkennung:*

Wartungsfreie Blei-Batterie  
59218 PM 2.1-12

*Verwendung:*

in Gefahrenmeldeanlagen

*Anerkennungsgrundlagen:*

Verfahrensrichtlinien VdS 2344 (12/05)  
Durchführung von Produktüberwachungen VdS 2841 (12/05)  
Allgemeine Anforderungen und Prüfmethode VdS 2227 (05/02)  
Richtlinien Umweltverhalten VdS 2110 (01/03)  
Richtlinien für Blei-Batterien  
Anforderungen und Prüfmethode VdS 2102 (07/01)

Köln, den 26.04.2007

Schüngel

Geschäftsführer

Conrads

Leiter der Zertifizierungsstelle



DAT-ZE 005/92

**VdS Schadenverhütung GmbH**

Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-  
verbandes der Deutschen  
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)  
akkreditiert als Zertifizierungsstelle  
für die Bereiche Brandschutz- und  
Sicherungstechnik von der  
Deutschen Akkreditierungsstelle  
Technik (DATech)

zur Anerkennung Nr. G 107020

vom 26.04.2007

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
Wartungsfreie Blei-Batterie im Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff Nennspannung: 12 V Nennkapazität (C <sub>20</sub> ): 2,1 Ah	59218 PM 2.1-12		

zur Anerkennung Nr. G 107020

vom 26.04.2007

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
Technisches Datenblatt	Technical Data Sheet Ref 59218	27.03.2007	1
Technisches Datenblatt	Ref. 59218 PM 2.1-12	27.03.2007	1



### **Anlage 3**

**Seite 1**

zur Anerkennung Nr. G 107020

vom 26.04.2007

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

1. Die Batterie darf nicht in gasdichte Gehäuse eingesetzt werden.
2. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 50131-1.