



# Zertifikat

über die  
**Anerkennung**  
von  
**Bauteilen und Systemen**

*Inhaber der Anerkennung:*

**VABO NV**  
Boterbosstraat 20  
3550 HEUSDEN-ZOLDER  
BELGIEN

**Die Anerkennung**  
umfasst nur das angegebene  
Bauteil/System  
in der zur Prüfung  
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
  - dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
  - zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.
- Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle -- mitsamt den erforderlichen Unterlagen -- unverzüglich zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muss den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 107021	4	19.08.2010	18.08.2014

*Gegenstand der Anerkennung:*

**Wartungsfreie Blei-Batterie**  
59211 PM 7.0-12

*Verwendung:*

**in Gefahrenmeldeanlagen**

*Anerkennungsgrundlagen:*

- VdS 2344:2005-12, Verfahrensrichtlinien
- VdS 2841:2005-12, Durchführung von Produktüberwachungen
- VdS 2227:2005-05, Allgemeine Anforderungen/Prüfmethoden
- VdS 2110:2003-01, Schutz gegen Umwelteinflüsse
- VdS 2102:2007-01, Wartungsfreie Blei-Batterien

Köln, den 18.08.2010

**Schüngel**

Geschäftsführer

**i. V. Grundmann**

Leiter der Zertifizierungsstelle

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) akkreditiert als Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz- und Sicherungstechnik von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)



DAT-ZE 005/92

zur Anerkennung Nr. G 107021

vom 18.08.2010

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
<p>Wartungsfreie Blei-Batterie im Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff</p> <p>Nennspannung: 12 V</p> <p>Nennkapazität (C<sub>20</sub>): 7 Ah</p>	<p>59211 PM 7.0-12</p>		



**Anlage 2**

zur Anerkennung Nr. G 107021

vom 18.08.2010

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
Technisches Datenblatt	Technical Data Sheet Ref 59211	27.03.2007	1
Technisches Datenblatt	Ref. 59211 PM 7.0-12	27.03.2007	1



### **Anlage 3**

**Seite 1**

zur Anerkennung Nr. G 107021

vom 18.08.2010

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

1. Die Batterie darf nicht in gasdichte Gehäuse eingesetzt werden.
2. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 50131-1.