



# Zertifikat

über die  
**Anerkennung**  
von  
**Bauteilen und Systemen**

*Inhaber der Anerkennung:*

**VABO NV**  
Boterbosstraat 20  
3550 HEUSDEN-ZOLDER  
BELGIEN

**Die Anerkennung**  
umfasst nur das angegebene  
Bauteil/System  
in der zur Prüfung  
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik. Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden.

Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muss den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 107026	4	09.09.2010	08.09.2014

*Gegenstand der Anerkennung:*

**Wartungsfreie Blei-Batterie**  
**59215 PM 38-12**

*Verwendung:*

**in Gefahrenmeldeanlagen**

*Anerkennungsgrundlagen:*

**VdS 2344:2005-12, Verfahrensrichtlinien**  
**VdS 2841:2005-12, Durchführung von Produktüberwachungen**  
**VdS 2227:2005-05, Allgemeine Anforderungen/Prüfmethode**  
**VdS 2110:2003-01, Schutz gegen Umwelteinflüsse**  
**VdS 2102:2007-01, Wartungsfreie Blei-Batterien**

Köln, den 03.09.2010

**Schüngel**  
Geschäftsführer

**i. V. Grundmann**  
Leiter der Zertifizierungsstelle



DAT-ZE 005/92

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) akkreditiert als Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz- und Sicherungstechnik von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)

zur Anerkennung Nr. G 107026

vom 03.09.2010

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
<p>Wartungsfreie Blei-Batterie im Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff</p> <p>Nennspannung: 12 V</p> <p>Nennkapazität (C<sub>20</sub>): 38 Ah</p>	<p>59215 PM 38-12</p>		



zur Anerkennung Nr. G 107026

vom 03.09.2010

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
Technisches Datenblatt	Technical Data Sheet Ref 59215	27.03.2007	1
Technisches Datenblatt	Ref. 59215 PM 38-12	27.03.2007	1



**Anlage 3**

**Seite 1**

zur Anerkennung Nr. G 107026

vom 03.09.2010

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

1. Die Batterie darf nicht in gasdichte Gehäuse eingesetzt werden.
2. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 50131-1.