



# Zertifikat

über die  
**Anerkennung**  
von  
**Bauteilen und Systemen**

*Inhaber der Anerkennung:*

**VABO NV**  
Boterbosstraat 20

**BE-3550 Heusden-Zolder**

**Die Anerkennung**  
umfasst nur das angegebene  
Bauteil/System  
in der zur Prüfung  
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen  
nach Anlage 1.
- dokumentiert in den  
technischen Unterlagen  
nach Anlage 2.
- zur Verwendung  
in den angegebenen  
Einrichtungen  
der Brandschutz- und  
Sicherungstechnik.  
Bei der Anwendung  
des Gegenstandes der  
Anerkennung sind  
die Hinweise/Bemerkungen  
nach Anlage 3  
zu beachten.

Die Gültigkeit  
der Anerkennung kann  
auf Antrag  
verlängert werden.  
Antrag auf Verlängerung  
ist spätestens 6 Monate  
vor Ablauf der  
Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf  
nur unverändert und mit  
sämtlichen Anlagen  
vervielfältigt werden.

Alle Änderungen  
der Voraussetzungen  
für die Anerkennung  
sind der VdS-  
Zertifizierungsstelle  
– mitsamt den erforderlichen  
Unterlagen – unverzüglich  
zu übermitteln.

Eine Werbung mit der  
VdS-Anerkennung des  
Produktes muss den Inhalt  
des Zertifikates korrekt  
wiedergeben und darf nicht  
auf wettbewerbsrechtswidrige  
Art und Weise erfolgen.

| Anerkennungs-Nr.: | Anzahl der Seiten: | Gültig vom:       | Gültig bis:       |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>G 107027</b>   | <b>4</b>           | <b>26.04.2007</b> | <b>31.03.2008</b> |

*Gegenstand der Anerkennung:*

**Wartungsfreie Blei-Batterie**  
**59216 PM 65-12**

*Verwendung:*

**in Gefahrenmeldeanlagen**

*Anerkennungsgrundlagen:*

**Verfahrensrichtlinien VdS 2344 (12/05)**  
**Durchführung von Produktüberwachungen VdS 2841 (12/05)**  
**Allgemeine Anforderungen und Prüfmethode VdS 2227 (05/02)**  
**Richtlinien Umweltverhalten VdS 2110 (01/03)**  
**Richtlinien für Blei-Batterien**  
**Anforderungen und Prüfmethode VdS 2102 (07/01)**

Köln, den 26.04.2007

**Schüngel**  
Geschäftsführer

**Conrads**  
Leiter der Zertifizierungsstelle



DAT-ZE 005/92

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-  
verbandes der Deutschen  
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)  
akkreditiert als Zertifizierungsstelle  
für die Bereiche Brandschutz- und  
Sicherungstechnik von der  
Deutschen Akkreditierungsstelle  
Technik (DATech)

zur Anerkennung Nr. G 107027

vom 26.04.2007

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

| Bezeichnung des Gegenstandes   | Type                  | Kenn-Nr. des Antragstellers | Bei Systemen:<br>Anerkennungs-<br>Nummer der<br>System-<br>Bestandteile |
|--|-----------------------|-----------------------------|---|
| <p>Wartungsfreie Blei-Batterie im Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff</p> <p>Nennspannung: 12 V</p> <p>Nennkapazität (C<sub>20</sub>): 65 Ah</p> | <p>59216 PM 65-12</p> |                             |   |

zur Anerkennung Nr. G 107027

vom 26.04.2007

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

| Art der Unterlage      | Kennzeichen des Herstellers       | Datum      | Anzahl der Seiten |
|------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| Technisches Datenblatt | Technical Data Sheet<br>Ref.59216 | 27.03.2007 | 1                 |
| Technisches Datenblatt | Ref. 59216                        | 27.03.2007 | 1                 |



**Anlage 3**

**Seite 1**

zur Anerkennung Nr. G 107027

vom 26.04.2007

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

1. Die Batterie darf nicht in gasdichte Gehäuse eingesetzt werden.
2. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 50131-1.