

PID:  
12010003  
CID:  
C.1997.4675

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**PYRONIX LIMITED**  
**SECURE HOUSE, BRAITHWELL WAY, HELLABY**  
**S66 8QY ROTHERHAM**  
**GB - United Kingdom**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA**



**Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ -  
Regolamento per la  
certificazione di prodotti" ed  
è relativo ai prodotti  
descritti nell'Allegato al  
presente certificato.**

**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Rivelatori ad infrarossi passivi  
( Mod. KX12DQ-WE -  
KX12DQHT-WE )**

*Passive infrared detectors  
( Model KX12DQ-WE - KX12DQHT-  
WE )*

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2012-07-30**  
Aggiornato il / Updated on **2018-07-27**  
Sostituisce / Replaces **2015-11-19**  
Scade il / Expires on **2021-07-26**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2012-07-30  
*Aggiornato il / Updated on* 2018-07-27  
*Sostituisce / Replaces* 2015-11-19  
*Scade il / Expires on* 2021-07-26

## Prodotto | Product

# **Rivelatori ad infrarossi passivi** **Passive infrared detectors**

## Concessionario | Licence Holder

**PYRONIX LIMITED**  
**SECURE HOUSE, BRAITHWELL WAY, HELLABY**  
**S66 8QY ROTHERHAM**  
**GB - United Kingdom**

## Marchio | Mark



IMQ-  
SISTEMI DI  
SICUREZZA

## Costruito a | Manufactured at

97002074 CLPYRO.C12LCPYRO+1

S66 8RY ROTHERHAM

United Kingdom

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

## Norme / Specifiche tecniche

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

EN 50131-1:2006 + A1:2009  
EN 50131-2-2:2008  
EN 50131-5-3:2005 + A1:2008  
EN 50130-4:2011 + A1:2014  
EN 50130-5:2011  
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

## Standards / Technical specifications

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

EN 50131-1:2006 + A1:2009  
EN 50131-2-2:2008  
EN 50131-5-3:2005 + A1:2008  
EN 50130-4:2011 + A1:2014  
EN 50130-5:2011  
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

## Rapporti | Test Reports

SS15E0536813-01; SS14A0237704; 12AL00129; SS180023351-06

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

*Portata massima / Maximum range* **12 m**  
*Tipo di copertura / Coverage* **Volumetrica / volumetric**  
*Grado di sicurezza / Security grade* **Grade 2**  
*Classe ambientale / Environmental class* **Class II**  
*Frequenza di trasmissione / Operating frequency* **868 MHz**  
*Modalità d'impiego / Destination of use* **da interno / indoor use**

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M0061W

*Marca / Trade mark* **PYRONIX**  
*Modello / Model* **KX12DQ-WE**  
*Numero zone sensibili / Detection areas (No)* **30**  
*Sensore piroelettrico / Pyro sensor* **NICERA SFG323-671 / NICERA type SFG323-671**  
*Accessori opzionali / Optional accessories* **vedere Ulteriori informazioni / see Additional information**

AR.S0097C

*Marca / Trade mark* **PYRONIX**  
*Modello / Model* **KX12DQHT-WE**  
*Numero zone sensibili / Detection areas (No)* **30**  
*Sensore piroelettrico / Pyro sensor* **NICERA SFG323-671 / NICERA type SFG323-671**



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale €4.000.000

**CA12.01325**

**SN.M000TJ**

*Accessori opzionali / Optional accessories* **vedere Ulteriori informazioni / see Additional information**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Rivelatori volumetrici ad IR passivi "senza fili" da utilizzare solo con la centrale di controllo e segnalazione mod. ENFORCER 32-WE.

Capacità minima e massima della batteria di accumulatori allocabile: CR123A [3 V - 1.23 Ah (Li)].

Accessori opzionali: kit snodo a soffitto mod. RMLD286 e a muro mod. RMLD285.

Passive infrared detectors using radio frequency techniques to use only with the control and indicating equipment type ENFORCER 32-WE.

Minimum and maximum capacitance on internal battery: CR123A [3 V - 1.23 Ah (Li)].

Optional accessories: ceiling bracket type RMLD286 and wall bracket type RMLD285.

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M000TJ

EMS.120100.DA2U

Importo modelli IMQ - rivelatori - 1201 - Rivelatori | IMQ models - detectors - 1201 - Detectors

1