



003-PROD
EN 45011

BOSEC

CERTIFICATE

N° TCC 2 – K 426/c

We certify that the fire detection component:

OPTICAL SMOKE DETECTOR SYSTEM SENSOR 7251
Variants: SYSTEM SENSOR LZR-1M, NOTIFIER FSL-751E

manufactured at St. Charles, IL U.S.A.

BASE SYSTEM SENSOR B501
Variants : B501AP, B501DG, B524IEFT-1 (with short circuit isolator)
Sensitivity settings 7 – 9 inclusive

manufactured at St. Charles, IL U.S.A.

comply with the following specifications :

EN 54-7:2000/A1:2002+A2:2006, EN54-17:2005
General rules of the BOSEC brand and the Specific certification rules for products in the fire detection domain

on the base of the test report of the laboratories ANPI & EC(CPD) Certificates of conformity :

BFS/REDI/131 – 2003.03.13 & Add. 3: 2011.04.06, 0832-CPD-0192, 0832-CPD-0196, 0832-CPD-0194

This certificate is only valid if the components are provided with the mark
BOSEC.

The company

**SYSTEM SENSOR Europe
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 HEGNAU
SWITZERLAND**

is authorised to use the mark **BOSEC** *on the above mentioned components.*

*This certificate is granted subject to the ANPI
terms and conditions and is valid until*

17th March 2017

*signed on behalf of ANPI
Brussels, the 18th of March 2014*

*The General Secretary
M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

This certificate may only be copied completely and without any adding.

CERTIFICAT

N° TCC 2 – K 426/c

Nous certifions que le composant de détection incendie:

DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE SYSTEM SENSOR 7251

fabriqué à St. Charles, IL - U.S.A.

Variante: SYSTEM SENSOR LZR-1M, NOTIFIER FSL-751E

SOCLE SYSTEM SENSOR B501

fabriqué à St. Charles, IL - U.S.A.

Variante : B501AP, B501DG, B524IEFT-1 (avec isolateur de court-circuit)

Programmation de la sensibilité uniquement valable du mode 7 au mode 9 inclusive.

répond aux prescriptions suivantes :

EN 54-7:2000/A1:2002+A2:2006, EN54-17:2005

Règlement général de la marque BOSEC et le Règlement particulier de certification des produits dans le secteur de la détection d'incendie

sur base des rapports d'essais des laboratoires ANPI & certificats de conformité CE(CPD) :

BFS/REDI/131 – 2003.03.13 & Add. 3: 2011.04.06, 0832-CPD-0192, 0832-CPD-0196, 0832-CPD-0194

*Le certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

**SYSTEM SENSOR Europe
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 HEGNAU
SWITZERLAND**

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

*Ce certificat est délivré aux conditions définies par
ANPI et est valable jusqu'au*

17 mars 2017

*signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 18 mars 2014*

*Le Secrétaire Général
M. Wandendoren*

CERTIFICAAT

N° TCC 2 – K 426/c

Wij certificeren dat het branddetectiecomponent :

OPTISCHE ROOKMELDER SYSTEM SENSOR 7251

gefabriceerd te St. Charles, IL - U.S.A.

Varianten: SYSTEM SENSOR LZR-1M, NOTIFIER FSL-751E

VOETSTUK SYSTEM SENSOR B501

gefabriceerd te St. Charles, IL - U.S.A.

Varianten : B501AP, B501DG, B524IEFT-1 (met kortsluitingsisolator)

Programmatie van de gevoeligheid enkel geldig van mode 7 tot mode 9 inbegrepen.

beantwoordt aan de volgende voorschriften :

EN 54-7:2000/A1:2002+A2:2006, EN54-17:2005

Algemeen reglement van het BOSEC-merk en het Bijzonder certificatiereglement van producten in de sector van de branddetectie

op basis van het beproevingsverslag van de laboratoria ANPI & EG(CPD)
Conformiteitscertificaten :

BFS/REDI/131 – 2003.03.13 & Add. 3: 2011.04.06, 0832-CPD-0192, 0832-CPD-0196, 0832-CPD-0194

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

De firma

SYSTEM SENSOR Europe
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 HEGNAU
SWITZERLAND

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

*Dit certificaat werd afgeleverd onder de door **ANPI**
bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

17 maart 2017

*ondertekend namens **ANPI***

Brussel, 18 maart 2014

De Secretaris-Generaal

M. Vandendoren

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Dit certificaat mag alleen in zijn geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.