

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

SCHÜCO International KG
Karolinenstraße 1 - 15
33609 Bielefeld

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 107080	9	28.09.2023	27.09.2027

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Magnetkontakt/ Magnetic contact
DUX

Verwendung / Use

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C gemäß VdS 2311 sowie
des Sicherheitsgrades 3 gemäß EN 50131-1 /

in Intruder Alarm Systems of class C according to VdS 2311
and of grade 3 according to EN 50131-1

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2110:2017-09
VdS 2120:2011-06
VdS 2269:1996-09
VdS 2315:1996-09
EN 50131-2-6:2008

Köln, den 21.06.2023

Dr. Reinermann

Geschäftsführer /
Managing Director

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur
das angegebene Bauteil/System
in der zur Prüfung eingereichten
Ausführung

- mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegen-
standes der Anerkennung sind
die Hinweise nach Anlage 3 zu
beachten.

Das Zertifikat darf nur unverän-
dert und mit sämtlichen Anlagen
vervielfältigt werden. Alle Ände-
rungen der Voraussetzungen für
die Anerkennung sind der VdS-Zer-
tifizierungsstelle – mitsamt den
erforderlichen Unterlagen – unver-
züglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the
specified component/system as
submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1
- documented in the technical
documents according to enco-
sure 2
- for the use in the specified fire
protection and security instal-
lations.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.

This certificate may only be repro-
duced in its present form without
any modifications including all
enclosures. All changes of the un-
derlying conditions of this approval
shall be reported at once to the
VdS certification body including the
required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV),
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle für Produkte
in den Bereichen Brandschutz
und Sicherungstechnik

A company of the German
Insurance Association (GDV)
accredited by DAkkS as certi-
fication body for fire protection
and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 107080 vom/ dated 21.06.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr. Approval No.
Magnetkontakt zur Verwendung als kombinierte Öffnungs- und Verschlussüberwachung bestehend aus:	DUX	262693, 262695, 262696, 262840, 262841, 263188, 263287, 263488 263610, 263666 263550, 263710	
- Magnetschalter up mit vergossenem Kunststoffgehäuse Ø 19 x 36mm oder			
- Magnetschalter up mit vergossenem Kunststoffgehäuse Ø 19 x 36mm mit Klipptechnik und Montagedübel		30049643	
- Magnet aus NdFeB N35 Ø 6 x 10mm im Kunststoffgehäuse Ø 19 x 36mm oder		262685	
- Magnet aus NdFeB N35 Ø 6 x 5mm im Kunststoffgehäuse [40 x 16 x 12]mm oder		262686	
- Magnet aus NdFeB N35 Ø 8 x 10mm im Kunststoffgehäuse [39 x 10,9 x 15,6]mm oder		262007	
- Magnet aus NdFeB N45 Ø 8 x 5mm mit Stahlscheibe Ø 8 x 1mm im Kunststoffgehäuse [40 x 12 x 18]mm		262001	
- Magnet 2 aus NdFeB N35 Ø 6 x 10mm im Kunststoffgehäuse [20 x 17 x 13] mm		263989	
Optionen:			
- Leitungsschutzdübel			
- e-Schließrolle mit Magnet-	Nr.		
	RS		

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
262001KT0300 - e-Schließrolle mit Magnet- Nr. 262001KT0300	LS		
Magnetic contact for use as combined opening and locked- state detector consisting of:	DUx	262696, 262695 262693, 262840 262841, 263188, 263287, 263488 263610, 263666 263550, 263710	
- Magnetic switch, flush mounting, with a moulded plastic enclosure Ø 19 x 36mm or - Magnetic switch, flush mounting, with a moulded plastic enclosure Ø 19 x 36mm with clip technology and mounting anchor	30049643		
- Magnet of NdFeB N35 Ø 6 x 10mm in a plastic enclosure Ø 19 x 36mm or - Magnet of NdFeB N35 Ø 6 x 5mm in a plastic enclosure (40 x 16 x 12)mm or - Magnet of NdFeB N35 Ø 8 x 10mm in a plastic enclosure (39 x 10,9x 15,6)mm or - Magnet of NdFeB N45 Ø 8 x 5mm with steel washer Ø 8 x 1mm in a plastic enclosure (40 x 12 x 18)mm		262685 262686 262007 262001	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 107080 vom/ dated 21.06.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
- Magnet 2 from NdFeB N35 Ø 6 x 10mm in a plastic enclosure (20 x 17 x 13) mm Options: - Dowel, line protection - e-closure coil with magnet- no. 262001KT0300 - e-closure coil with magnet- no. 262001KT0300	RS LS	263989	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 107080 vom/ dated 21.06.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Betriebsanleitungen:			
- Magnetschalter MS-DU7-KU6	1003591209_04_DE	27.07.2015	8
- Magnetschalter MS-DU9-KU6	1003591225_04_DE	27.07.2015	6
- Magnetschalter MS-DU10-OU6	1003591235_04_DE	27.07.2015	8
- Magnetschalter MS-DA4-KU6	1003921538_04_DE	27.07.2015	6
- Magnetschalter MS-DA4-KA6	1003923310_04_DE	27.07.2015	6
Montageanleitung, technische Daten, Lage- und Stromlaufplan MS-SimplySmart	K1011855	01/2016	1
Stücklisten:			
- Magnetschalter MS-Dux-K(O)U6	1593.5-9120.52 St	30.01.2007	1
- Magnetschalter- Set MS-DU7-KU6	1593.7-9120.56 St	29.11.2016	1
- Magnet für MS-DU7-KU6	1593.5-9120.56 St	30.01.2007	1
- Magnetschalter- Set MS-DU9-KU6	1593.7-9120.54 St	29.11.2016	1
- Magnet für MS-DU9-KU6	1593.5-9120.54 ST	12.08.2019	1
- Magnetschalter- Set MS-DU10-OU6	1593.7-9120.53 St	29.11.2016	1
- Magnetschalter-Set	262696_S0_0101	28.07.2015	1
- Magnet für MS-DU10-OU6	1593.5-9120.53 St	30.01.2007	1
- Magnetschalter- Set MS-DA4-KU6	1593.7-9120.64 St	29.11.2016	1
- Magnet für Simply Smart Beschlag	263189 SO 0101	08.07.2019	1
- Magnetschalter- Set MS-DA4-KA6	1593.7-9120.63 St	29.11.2016	1
- e-Schließrolle RS mit Magnet	243544_S0_0101	05.07.2010	1
- Schließrolle LSM SimplySmart	276743_S0_0101	07.07.2015	1
- Schließrolle RSM SimplySmart	276744_S0_0101	07.07.2015	1
- Packung	263188_S0_0101	28.05.2019	1
- Magnetschalter Set MS SimplySmart AWS 10m	1593.7-9120.65 ST	12.08.2019	1
- Magnetschalter Set MS SimplySmart AWS 10m	1593.7-9120.55 ST	12.08.2019	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 107080 vom/ dated 21.06.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
- Magnet für MS-DA4-KU6	1593.5-9120.64 ST	12.08.2019	1
- Magnet SimplySmart C1	1593.5-9120.58 ST	12.08.2019	1
- Magnetschalter SimplySmart Magnet 2	1593.5-9120.55 ST	12.08.2019	1
- MS AWS SS C1 10m	263287_S0_0101	14.01.2016	1
- MS-S3U-10	30024542_S0_0101	13.01.2016	1
- Magnetschalter Set MS SimplySmart AWS 10m	1593.7-9120.65/1 ST	21.10.2019	1
- SimplySmart Magnet 2	263989_S0_0101	08.07.2019	1
Konstruktionszeichnungen:			
- Magnetschalter Gesamtansicht	1593.6-9120.52BP	30.01.2007	1
- Leiterplatte bestückt	1593.4-9120.52BP	30.01.2007	1
- Leiterplatte- Layout	1593.1-9120.52	30.01.2007	1
- Reedkontakt- Alarm	1593.1-9120.61	30.01.2007	1
- Reedkontakt- Alarm	1593.1-9120.62	30.01.2007	1
- Kabel für Magnetschalter	1593.1-9120.51	30.01.2007	1
- Magnet Gesamtübersicht	1593.5-9120.56 BP	30.01.2007	1
- Rundstabmagnet MS-DU7-KU6	1593.1-9120.56	30.01.2007	1
- Magnet Gesamtübersicht	1593.5-9120.54 BP	30.01.2007	1
- Rundstabmagnet MS-DU9-KU6	1593.1-9120.54	30.01.2007	1
- Abschirmung MS-DU9-KU6	1593.2-9120.60	30.01.2007	1
- Magnet Gesamtübersicht	1593.5-9120.53 BP	30.01.2007	1
- Rundstabmagnet MS-DU10-OU6	1593.1-9120.53	30.01.2007	1
- Magnet MS-M1-KUS	262001 G0 0000	03.05.2004	1
- Magnet M1	262001 KT 0300	28.02.2005	1
- Scheibe	262001 FZ 0200	25.02.2004	1
- e- Schließrolle LS mit Magnet	243607KT 0100	24.09.2007	1
- e- Schließrolle RS mit Magnet	243608KT 0100	24.09.2007	1
- Magnetgehäuse MS-M2-KUS	262007 FZ 0100	23.02.2004	1
- Gehäuse MS-SxU	262685 FZ 0100	07.06.2006	1
- Stopfen MS-SxU	262685 FZ 0300	07.06.2006	1
- Leitungsdübel LS- D11-B34	262685 FZ 0200	25.10.2006	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 107080 vom/ dated 21.06.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
- Gehäuse MS-M23	262686 FZ 0100	25.10.2006	1
- Magnetgehäuse MS-M1-KUS	262001 FZ 0100	23.02.2004	1
- Magnetgehäuse Simply Smart	263189 FZ 0100	14.08.2013	1
- Magnet Simply Smart	263189 KT 0300	13.12.2013	1
- Scheibe Simply Smart	263189 KT 0200	09.08.2013	1
- e- Schließrolle – LS mit Magnet	243595 KT 0100	26.02.2008	1
- e- Schließrolle – RS mit Magnet	243596 KT 0100	26.02.2008	1
- Kabel	1593.1-9120.51	21.11.2017	1
- Magnetgehäuse 2	30040427 FZ 0000	02.07.2019	1
- Magnet Ø6 x 10mm	30040428 KT 0000	08.07.2019	1
- Magnet MS-M2-KUS	262007 G0 0000	02.07.2019	1
Datenblätter:			
- Reedschalter KSK-1A87-BV11664		04.03.2003	1
- Reedschalter KSK-1A87-BV11666		11.12.2006	1
- Magnet NdFeB			1
- Kabel		17.10.2006	1
- Vergussmasse, Wevo		01/2003	2
- Magnetschalter	K1011855	09/2013	1
- Vergussmasse Huntsman Araldite DW		05/2009	2
- Vergussmasse Huntsman CY 221 / HY 2966		10/2012	6
- Vergussmasse ISO-Pox HP 89/7		17.11.2016	1
- Vergussmasse Wepuran VU 4453	LP 151607 D-7 / 0407606d.007	28.09.2019	7
Positionszeichnungen:			
- Magnet	263189 G0 0000	02.07.2019	1
- Magnet 2	263989 G0 0000	08.07.2019	1
Konstruktionszeichnung	262690 KT 0000	13.01.2016	1
Konstruktionszeichnungen:			
- Magnetschalterkonzept	C262685 G0 0000	17.12.2021	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 107080 vom/ dated 21.06.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
- Profilzeichnungen und techn. Daten	10000745100_01_DE	04/2023	1
- Magnetschalter	30049643 KT 0000	11.03.2022	1
- Gehäuse Magnetschalter	30049644_FZ_0000	20.01.2022	1
- Leitungsschutzdübel	30049645_FZ_0000	21.01.2022	1
- Leiterplatte bestückt	30039757 KT 0000	02.07.2019	1
Stücklisten:			
- Magnetschalter	263710_S0_0101	14.03.2022	1
- Magnetschalter	30049643_S0_0101	14.03.2022	1
- Magnetschalter	263550_S0_0101	23.03.2022	1
Positionszeichnung, Magnetschalter	263710 G0 0000	23.03.2022	1



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 107080 vom/ dated 21.06.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Das Magnetschalterset mit der Kenn.- Nr. 262696 (Magnet Nr. 262685) darf nicht zur Überwachung auf Verschluss eingesetzt werden.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse III nach VdS 2120 sowie IIIA nach EN 50131-2-6.
3. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2020-10.

1. The magnetic contact with the identification number 262696 (magnet Nr. 262685) shall not be installed for lock state monitoring.
2. The device complies environmental class III of VdS 2120 and IIIA of EN 50131-2-6.
3. The device is qualified to use in intruder alarm systems according to DIN VDE 0833 part 1:2014-10 and part 3: 2020-10.