



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 107509 vom/ dated 05.08.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Passiv-Infrarot Bewegungsmelder mit Flächenoptik Software Version Option: - Verstellgelenk	Viewguard PIR EMK (Volumen)  EPIRM 21.0V02.XX  Wandhalterung	033330.01 033330   033390.17 033390	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 107509 vom/ dated 05.08.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Montage-Anschluss-Anleitung	P01544-10-002-03	08.04.2015	8
- Stromlaufplan 800-03143.02	W0200401.02 Rev A	12.03.2014	1
Viewguard DUAL EMK			
- Bestückungsplan	W0200401.02 Rev A	12.03.2014	2
800-03144.02			
Viewguard DUAL EMK			
- Gesamtstückliste Viewguard	033330.01 Rev R	19.12.2017	3
PIR FAI Wide Angle			
- Stückliste, PCA	X0200401.01 Rev A3	12.12.2017	30
Zeichnungen:			
- Übersicht Gehäuse Viewguard	MAD20007 Rev A	25.05.2011	1
- Parabolspiegel SCM 3000	33400.00-10-05 Rev F	28.03.2012	1
A200250			
- Kennzeichnung Aufkleber	MPR06168.01 Rev E	28.05.2018	1
- Kennzeichnung Aufkleber	MPR06249	12.12.2007	1
Datenblätter:			
- Pyroelement K3376-3	Excelitas LHi 968	16.05.2014	6
- Taster	Panasonic AH148261AT	04/2007	1
- DIP Schalter NIR/EAM	Diptronic EIR	24.05.2006	1
- Anschlussklemmen	EBY EB550-XXDS-000	29.06.1999	1
- Relais	Panasonic AQY232S	17.12.2002	1
Optionen:			
- Zeichnung Verstellgelenk	MAD92001 Rev A	11.05.2011	1
- Anleitung Verstellgelenk	P01518-47-002-04	01.06.2011	2



**Anlage / Enclosure 3**

**Seite / Sheet 1**

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 107509 vom/ dated 05.08.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Das Gerät ist für den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1: 2014-10 und Teil 3: 2009-09 geeignet.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2312 sowie Umweltklasse II nach EN 50130-5.