



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 110702 vom/ dated 11.06.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Funk-Infrarot-Bewegungsmelder bestehend aus: - zweiteiliges Kunststoffgehäuse - Grundplatine comstarF215 - Softwareversion - Spiegel in Volumencharakteristik - Batteriepack Option: - Deckenmontagewinkel - Design-Cover	comstar VAYO F215  39828 A5 01.14 (27.10.2014)  BP1  DMW2 comstar VAYO	100035961     100056110  100033216 100035xxx	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 110702 vom/ dated 11.06.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Technische Unterlagen:			
Anleitung: Infrarot-Bewegungsmelder Funk: comstar VAYO F215 comstar VAYO F225	61344-611-5(08)	11/2016	2
- Stückliste comstarF215	100035961	04.11.2010	2
- Bauteilliste comstarF215	39828 / 51908	30.04.2015	9
- Stromlaufplan comstarF215	51908	10.03.2015	3
- Beipackliste	50075	04.05.2010	1
- Geräteaufkleber comstar VAYO F215	39133	07.03.2018	1
- Beschreibung KUBE	Folien und Granulate für PIR	02/2009	7
- Pyroelement Perkin	LHi 968	28.08.2003	1
- Batteriepack BP1	100056110	10.07.2015	1
- Batterie	Duracell PROCELL MN1500	01/2006	2
- Batterie	Panasonic Alkaline Powerline	04/2008	2
- Sabotageschalter	Knitter TSS65N	20.03.2009	1
Konstruktionszeichnungen:			
- Spiegel 15m	978 (39154)	12.06.2014	1
- Front VAYO (ABS)	970 (39149)	12.07.2010	1
- Rückwand Funk (ABS)	973 (39150)	03.05.2010	1
- Folienrahmen (ABS)	974 (39151)	05.06.2009	1
- Folie (KUBE2110)	975 (39152)	06.06.2009	1
- Lichtleiter Funk (PMMA)	977 (39153)	08.06.2009	1
- Verschluss (ABS)	982 (39157)	16.07.2010	1
- Detektorkappe (ABS)	936 (36917)	04.04.2000	1
- Detektorhalter (Schulamid)	939 (36916)	26.01.1999	1
- Sabostift	943 (36925)	02.05.2010	1
- Abschirmblech	51938	04.02.2008	1
- Abschirmblech	53549	26.10.2004	2
- Abschirmblech	53550	26.10.2004	2
- Abschirmblech	53564	28.02.2008	2
- Deckenmontagewinkel DMW2	53501	30.07.2010	2



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 110702 vom/ dated 11.06.2018

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1: 2009-09 und Teil 3: 2009-09.
2. Das Gerät entspricht dem Grad 2 sowie der Umweltklasse II der DIN EN 50131-2-2.