



Zertifikat

über die

Anerkennung

von

Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Str. 14

D-72458 Albstadt

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

■ mit den Bestandteilen nach Anlage 1.

■ dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2 (entfällt bei Systemen).

■ zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen

der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind

die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden.

Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden.

Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-

Zertifizierungsstelle

- mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich und **per Einschreiben** zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muss den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 17208	4	01.01.2006	31.12.2009

Gegenstand der Anerkennung:

Elektromechanischer Kontakt
Stiftkontakt 31 001

Verwendung:

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C

Anerkennungsgrundlagen:

Verfahrensrichtlinien VdS 2344 (02/99)

Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden VdS 2227 (05/02)

Richtlinien Umweltverhalten VdS 2110 (01/03)

DIN VDE 0833 Teil 1 (01/89) und Teil 3 (05/02)

Köln, den 11.05.2005

Schüngel

Geschäftsführer

Conrads

Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS Schadenverhütung GmbH

Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

Akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Qualitätsmanagementsysteme von der Ingenieurgesellschaft für Akkreditierung (TGA)

**Anlage 1****Seite 1**

zur Anerkennung Nr. G 17208

vom 11.05.2005

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
Stiftkontakt		31001	

Anlage 2**Seite 1**

zur Anerkennung Nr. G 17208

vom 11.05.2005

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
Stückliste	031001 V000	26.01.2004	1
Konstruktionszeichnung	10410.01-00-00	19.10.1972	1
Konstruktionszeichnung	10410.01-00-01	05.10.1972	1
Konstruktionszeichnung	10410.01-00-02	29.01.1988	1
Konstruktionszeichnung	10410.01-00-03	21.10.1987	1
Konstruktionszeichnung	10410.01-10-01	05.10.1972	1
Konstruktionszeichnung	10410.01-01-00	19.10.1972	1
Datenblatt	F1 T8-AU-ZS	22.10.1985	2
Montage-Anschluss-Anleitung	P 01101-10-000-00	20.01.2004	1



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 17208

vom 11.05.2005

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

1. Der Stiftkontakt darf nicht als Öffnungsmelder eingesetzt werden.
2. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 50131-1.