0

T



Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung Holder of the Approval

ABI-Sicherheitssysteme GmbH Sigmaringer Straße 163 72458 Albstadt

Anerkennungs-Nr. Approval No. G 198043 Anzahl der Seiten

gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy) gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)

27.07.2012

26.07.2016

Gegenstand der Anerkennung Subject of the Approval

Internsignalgeber AIS 12 R VdS

Verwendung

Use

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C

Anerkennungsgrundlagen Basis of the Approval

VdS 2110:2011-01

VdS 2252:2003-12

VdS 2344:2005-12

Köln, den 19.04.2012

Reinermann

Geschäftsführer Managing Director Jundmann

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle Head of Certification Body

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1.
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH

Zertifizierungsstelle Amsterdamer Str. 174 D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), akkreditiert als Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz und Sicherungstechnik von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by "Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech)" as a certification body for fire protection and security



Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 198043 vom/ dated 19.04.2012

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile. The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Internsignalgeber bestehend aus: - Kunststoffgehäuse - Platine - Piezo-Lautsprecher - Zusätzliche Anschlussklemme und Kabelbinder	AIS 12R VdS		



Anlage / Enclosure 2

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 198043 vom/ dated 19.04.2012

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben. The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Montageanleitung		27.11.2003	2
Stückliste-Signalgeber	F 0000F/	23.07.1998	1
Stückliste-Platine	E-000254	23.07.1998	1
Stromlaufplan Datenblatt-Schalter	E-000255	23.07.1998	1
Datenblatt-Lautsprecher		24.07.1998 24.07.1998	1 1
Konstruktionszeichnung,	E-000252	23.07.1998	1
Gehäuse	L-000232	23.07.1770	1
	<u> </u>		
		4	
	162		
		,	
	1486	ь.	



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 198043 vom/ dated 19.04.2012

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1. Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Der Signalgeber darf nur bei intern scharfgeschalteter Einbruchmeldeanlage angesteuert werden.