

CERTIFICAAT

N^r TCC 2 – K 377/d

Wij certificeren dat het branddetectiecomponent:

WARMTEMLDER SYSTEM SENSOR 5351E (klasse A1R)

gefabriceerd te Trieste (I)

Varianten: NOTIFIER FD-851RE (klasse A1R), ESMI ED5351E (klasse A1R)

VOETSTUK SYSTEM SENSOR B401

gefabriceerd te Trieste (I)

Varianten : B401R, B401SD, B401RSD

beantwoordt aan de volgende voorschriften :

Algemeen reglement van het BOSEC-merk en het Bijzonder certificatiereglement van producten in de sector van de branddetectie
EN 54-5/A1:2002

op basis van het beproevingsverslag van de laboratoria ANPI / EG(CPD)

Conformiteitscertificaat :

BFS/REDI/128 – add. 1 - 2003.08.02, add. 2 - 2012.06.26 & 0832-CPD-0062-27/04/2005, 0832-CPD-0089-04/05/2005, 0832-CPD-0102-04/05/2005

*Het certificaat is alleen geldig indien de detectoren van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

De firma

**SYSTEM SENSOR Europe
Life Safety Distribution AG
Wilstrasse 11 (Building U31)
CH-8610 USTER
SWITZERLAND**

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde detectoren te gebruiken.*

*Dit certificaat werd afgeleverd onder de door
ANPI bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

28 augustus 2015

*ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 29 augustus 2012*

*De Secretaris-Generaal
M. Vandendorpen*

CERTIFICAT

N° TCC 2 -K 377/d

Nous certifions que le composant de détection incendie:

DETECTEUR DE CHALEUR SYSTEM SENSOR 5351E (classe A1R)

fabriqué à Trieste (I)

Variantes: NOTIFIER FD-851RE (classe A1R), ESMI ED5351E (classe A1R)

SOCLE SYSTEM SENSOR B401

fabriqué à Trieste (I)

Variantes: B401R, B401SD, B401RSD

répond aux prescriptions suivantes :

Règlement general de la marque BOSEC et le Règlement particulier de certification des produits dans le secteur de la détection d'incendie
EN 54-5/A1:2002

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI / certificat de conformité CE(CPD):

BFS/REDI/128 – add. 1 - 2003.08.02, add. 2 - 2012.06.26 & 0832-CPD-0062-27/04/2005, 0832-CPD-0089-04/05/2005, 0832-CPD-0102-04/05/2005

*Le certificat n'est valable que si les détecteurs sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

**SYSTEM SENSOR Europe
Life Safety Distribution AG
Wilstrasse 11 (Building U31)
CH-8610 USTER
SWITZERLAND**

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les détecteurs.*

*Ce certificat est délivré aux conditions définies par
ANPI et est valable jusqu'au*

28 août 2015

*signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 29 août 2012*

*Le Secrétaire Général
M. Vandendoren*



003-PROD
EN 45011

BOSEC

CERTIFICATE

N° TCC 2 -K 377/d

We certify that the fire detection component :

HEAT DETECTOR SYSTEM SENSOR 5351E (class A1R) *manufactured at Trieste (I)*
Variants: NOTIFIER FD-851RE (class A1R), ESMI ED5351E
(class A1R)

BASES SYSTEM SENSOR B401, *manufactured at Trieste (I)*
Variants: B401R, B401SD, B401RSD

comply with the following specifications :

General rules of the BOSEC brand and the Specific certification rules for products in the fire detection domain
EN 54-5/A1:2002

on the base of the test report of the laboratories ANPI / EC(CPD) Certificate of conformity :

BFS/REDI/128 – add. 1 - 2003.08.02, add. 2 - 2012.06.26 & 0832-CPD-0062-27/04/2005, 0832-CPD-0089-04/05/2005, 0832-CPD-0102-04/05/2005

This certificate is only valid if the detectors are provided with the mark
BOSEC.

The company

**SYSTEM SENSOR Europe
Life Safety Distribution AG
Wilstrasse 11 (Building U31)
CH-8610 USTER
SWITZERLAND**

is authorised to use the mark **BOSEC** *on the above mentioned detectors.*

*This certificate is granted subject to the ANPI
terms and conditions and is valid until*

28th August, 2015

*signed on behalf of ANPI
Brussels, the 29th of August 2012*

*The General Secretary
M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

This certificate may only be copied completely and without any adding.