



Zertifikat

über die

Anerkennung

von

Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

Notifier Sicherheitssysteme GmbH
Berliner Straße 91

DE-40880 Ratingen

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
 - dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
 - zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.
- Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden.

Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muss den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 205067	5	26.07.2008	21.01.2012

Gegenstand der Anerkennung:

Handfeuermelder
M700 DKM IR

Verwendung:

in automatischen Brandmeldeanlagen

Anerkennungsgrundlagen:

DIN EN 54, Teil 11 (10/01) - Handfeuermelder
DIN EN 54, Teil 17 (03/06) - Kurzschlussisolatoren
VdS 2504 (12/96) - Rauchmelder, Abs. 4.5; 5.6
VdS 2344 (12/05) - Verfahrensrichtlinien

Köln, den 11.08.2008


Schüngel

Geschäftsführer


i. V. Lüttenberg

Leiter der Zertifizierungsstelle



DAT-ZE 005/92

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) akkreditiert als Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz- und Sicherungstechnik von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)

Anlage 1

Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 205067

vom 11.08.2008

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
Handfeuermelder	M700 DKM IR		

zur Anerkennung Nr. G 205067

vom 11.08.2008

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
VdS Prüfbericht Nummer BMA 02024, vom 16.05.2002 VdS Software-Prüfbericht Nummer SW 2001216, vom 15.04.2002			
M700 DKM IR:			
Stückliste Mechanik	0245330/30	12.02.01	2
Technische Zeichnung	ZN61028/00	12.02.01	1
Aufkleber „Ware Bitte“	ZN60309/00	27.06.00	1
M700 DKM IR	ZN61029/00	06.06.01	1
Typenschild	ZN61024/00	07.12.01	1
Schild „Außer Betrieb“ /A	ZN60123/00	29.01.01	1
Schlossfalle	ZN60110/00	23.01.01	1
Oberteil 1/RT/Bedr.	ZN60955/00	23.03.05	1
Notifier/Honeywell			
Haus	KN6012D-0	24.01.01	1
Oberteil 1/RT/Vorm.	ZN60930/00	01.02.01	1
Schlossblende	ZN60907/00	01.02.01	1
Dünnglasscheibe 80x80	ZN60118/00	01.02.01	1
Flachformfeder	ZN60908/00	01.02.01	1
Platte	ZN60906/00	01.02.01	1
Gehäuseoberteil 1/RAL3001	ZN60962/00	24.01.01	1
Gehäuseoberteil 1 R	ZN60900/00	24.01.01	1
Gehäuseoberteil/RAL3001	ZN60977/00	24.01.01	1

zur Anerkennung Nr. G 205067

vom 11.08.2008

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
Gehäuseunterteil R	ZN60902/00	24.01.01	1
Printplatte HFM/BSV5	ZN61014/00	29.01.01	1
Druckknopf	ZN60904/00	13.09.00	1
Schild 2 HFM, Bedr.	ZN61011/00	29.01.01	1
Schild 1 HFM, Bedr.	ZN61010/00	29.01.01	1
Schild	ZN60905/00	23.01.01	1
Hand/2xPfeil	KN6013D-0	29.01.01	1
Schlüssel D	ZN60116/00	30.01.01	1
Anleitung zur Adresseinstellung des Handfeuermelders	Z61038/18/1/1	06.06.01	1
M700 DKM IR	ZN61029/00	06.06.01	1
Printplatte HFM/DTS11	ZN61009/00	02.08.01	1
Bestückungsschema	ZN5041	05.06.01	1
Schaltbild	ZN5039	5.06.01	2
Schaltungsbeschreibung	ZN5040/7/1	17.04.01	7
IP Nachrüstsatz:			
Etikett	ZN60998/00	31.01.01	1
Lieferumfang	ZN60999/2/1	24.01.01	1
Abdeckkappe EPDM	ZN60953/00	25.01.01	1
Zellgummiplatte EPDM	ZN60957/00	07.11.00	1
Moosgummidichtung	ZN60958/00	25.01.01	1
Zellgummistreifen EPDM	ZN60959/00	25.01.01	1
Kabelverschraubung	WKK-M20x1,5		1

zur Anerkennung Nr. G 205067

vom 11.08.2008

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Der Handfeuermelder Typ M700 DKM IR dient der manuellen Auslösung eines Brandalarms.

Mit dem Nachrüstsatz IP54 ist der Melder für den Einsatz im Freien geeignet.

Die Auslösung des Alarmzustandes ist indirekt (Typ B), d. h. nach Zerschlagen der Glasscheibe muss das Betätigungselement gedrückt werden, um einen Alarm auszulösen.

Der Melder verfügt über eine Linientrennfunktion.