



Accréditation n° 050 PR  
Accreditatie nr 050 PR  
NBN EN 45 011

**BOSEC**

# CERTIFICAT

N° TCC 2 - 545

*Nous certifions que le système de détection incendie, composé des éléments suivants:*

CENTRAL DE DETECTION NOTIFIER NF30 avec Multi-MX module	<i>fabriqué à Burgess Hill (UK)</i>
Variante: NOTIFIER NF50 avec Multi-MX module	
DETECTEUR OPTIQUE NOTIFIER SD-851E	<i>fabriqué à Trieste (I)</i>
SOCLE SYSTEM SENSOR B401R	<i>fabriqué à Trieste (I)</i>

*répond aux prescriptions suivantes :*

SPECIFICATIONS ASSURALIA (U.P.E.A.- édition 1993) AINSI QUE LES NORMES  
EN 54-1 (1996), EN 54-2 (1998), EN 54-4 (1998), EN 54-7 (2000),  
EN 60950 (1991) + A1, A2, A3, A4  
Pas repris dans le scope d'accréditation Belcert : NEN2535 (2<sup>ème</sup> édition, octobre 1996)

*sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI :*

BFS/DE/1098- Add. 3 - 2005.05.17 & Add 4 - 2005.06.10

*Le certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label*

**BOSEC**

*La firme*

**NOTIFIER BENELUX s.a.**  
**Avenue de l'expansion, 16D**  
**B - 4432 ALLEUR**

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

*Ce certificat est délivré aux conditions définies  
par le **BOSEC** et est valable jusqu'au*

**11/07/2008**

*signé au nom de **BOSEC**  
Bruxelles, le 12 juillet 2005*

*Le Secrétaire général  
M. Vandendoren*

**BOSEC** Belgian Organisation for Security Certification (Association sans but lucratif)

Rue d'Arlon, 15 B-1050 Bruxelles tel: 32.2.234.36.10 fax: 32.2.234.36.17 Email: bosec@skynet.be

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune surcharge.